



Mitglied

**KESSELINSPEKTORAT
INSPECTION DES CHAUDIÈRES**

Richtstrasse 15, CH - 8304 Wallisellen, Tel. 044 877 61 11

**SVTI
ASIT**

Wallisellen, le 10 Avril 2019

**Certificat de l'essai des produits
selon KVU / CCE**

No 103.006.19

pour des éléments d'installation avec des liquides pouvant polluer les eaux

No. ASIT : SM 281'427

Objet	Réservoirs cylindriques horizontaux de taille moyenne en acier au carbone et acier inoxydable, avec fond courbe, à double paroi, résistant à la pression jusqu'à 2 bar (volume utile : 20'000 - 120'000 l). Dimensions des réservoirs: - Diamètre: 1'250 à 3'000 mm - Longueur: max. 6 x diamètre Surpression d'essai: 2 bars
Champ d'application	Pour l'entreposage non enterré et enterré d'huile de chauffage et d'huile diesel à un point d'éclair > 55° C ou pour des liquides ininflammables. Réservoirs selon EN 12285 – 1 ou EN 12285 – 2 Classe B/C
Validité	Le certificat est valable jusqu'au 28 février 2024.
Détenteur du certificat et fabricant	C.D.E. SAS ZI Saints Geosmes F-52200 Langres
Remarques	Ce certificat de l'essai des produits est valable en Suisse et la Principauté du Liechtenstein



Mitglied

KESSELINSPEKTORAT
INSPECTION DES CHAUDIÈRES

Richtstrasse 15, CH - 8304 Wallisellen, Tel. 044 877 61 11



Wallisellen, le 10 Avril 2019

Certificat de l'essai des produits selon KVU / CCE

No 104.005.19

pour des éléments d'installation avec des liquides pouvant polluer les eaux

No. ASIT : SM 281'427

Objet Réservoirs cylindriques horizontaux de taille moyenne en acier au carbone et acier inoxydable, avec fond courbé, à double paroi, résistant à la pression jusqu'à 2 bar (volume utile: 20'000 – 120'000 l).

Dimensions des réservoirs:

- Diamètre: 1'250 à 3'000 mm
- Longueur: max. 6 x diamètre

Surpression d'essai: 4 bars

Champ d'application Pour l'entreposage non enterré et enterré d'essence à un point d'éclair $\leq 55^{\circ}$.C. Réservoirs selon EN 12285 – 1 ou EN 12285 – 2 Classe C

Validité Le certificat est valable jusqu'au 28 février 2024.

Détenteur du certificat et fabricant C.D.E. SAS
ZI Saints Geosmes
F-52200 Langres

Remarques Ce certificat de l'essai des produits est valable en Suisse et la Principauté du Liechtenstein